



Číslo: 0159/2025/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, referát vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **3442-2025-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0159 - 3. zmena z 08.02.2016 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2006T 0159 - 4. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **Duslo, a.s.**

IČO: **35 826 487**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 219 MW;

z toho plynné palivo 209 MW, obnoviteľné zdroje 10 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 200 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Marek Kurišava, Kvetná 1042/5, 927 01 Šaľa

číslo: 657/2004/44-0640

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2006

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0159 - 3. zmena vydané 08.02.2016 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 10.06.2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave zariadení na výrobu tepla - doplnenie 1 CZT kotol K8, doplnenie vlastníka zariadení - v povolení č. 2006T 0159 - 3. zmena z 08.02.2016. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, referát vecnej regulácie, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 11. júla 2025

Jozef Holjenčík
predseda

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0159 - 4. zmena
Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]	Vlastník zariadenia
1	CZT Kotel K5, Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa	ZP	80	1 200 000	Duslo, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236, 924 03 Šaľa, IČO 35 826 487
	CZT Kotel K6, Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa	ZP	44		
	CZT Kotel K8, Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa	ZP	25		
	CZT Kotel K7, Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa	ZP	60		
2	KD2 - kotol na odpadné teplo, Priemyselná 720, Strážske	OEZ	10	59 722	

Inštalovaný výkon spolu: 219 MW
Ročná výroba spolu: 1 259 722 MWh

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0159 - 4. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak[MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]	Vlastník zariadenia
1	PR - z CZT, Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa	P	3,5/0,4	16,4	150	Duslo Administratívna budova, ev. č. 1236, 92703 Šaľa, IČO 35 826 487
2	PR - z CZT, Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa	TV	0,6	7,4	50	

Ročná dodávka tepla spolu: 444 444 MWh
Počet odberných miest: 10
Celková dĺžka rozvodov: 23,8 km