



**SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISÍÍ**  
**NH<sub>3</sub>**  
**zo technologického zariadenia**  
**v prevádzke „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“ spoločnosti Duslo, a.s.**

Názov akreditovaného skúšobného laboratória / oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení: **EKO-TERM SERVIS s. r. o.**  
Napájadlá 11/2743, 040 12 Košice  
IČO: 31 695 671

Číslo správy a dátum vydania: **02/011/2018** zo dňa 16.02.2018

Prevádzkovateľ: **Duslo, a.s.**  
Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa  
IČO: 35 826 487

Miesto / lokalita: **Prevádzky UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue, areál Duslo a.s., Šaľa**

Druh oprávnenej technickej činnosti: **Oprávnená technická činnosť podľa § 20 ods. 1 písm. a) bodu 1 a bodu 3 zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení.**

Číslo a dátum objednávky: **Zmluva o dielo č. 2617562808 zo dňa 28.11.2017**

Deň oprávneného merania: **26. január 2018**

Osoba zodpovedná za oprávnenú technickú činnosť - vedúci technik podľa § 20 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení: **Ing. Tomáš Kuskulič, PhD.**  
**Rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby č. 46109/2014 zo dňa 07.10.2014**

Správa obsahuje: **5 strán**  
**5 príloh**

**Účel oprávneného merania:**

1. Prvé periodické oprávnené meranie emisií vybraných znečisťujúcich látok za účelom zistenia údajov o dodržaní určených emisných limitov podľa § 4 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. v platnom znení, určené rozhodnutiami SIŽP IŽP Bratislava č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22.10.2007 v znení neskorších zmien a č. 4509/34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23.10.2007 v znení neskorších zmien.

Konanie vo veci vydania súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení.

2. Periodické oprávnené meranie reprezentatívneho hmotnostného toku (RHT) podľa § 3 ods. 5 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. v platnom znení

**SÚHRN**

Prvé periodické oprávnené meranie emisií vybraných znečisťujúcich látok za účelom zistenia údajov o dodržaní určených emisných limitov podľa § 4 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. v platnom znení, určené rozhodnutiami SIŽP IŽP Bratislava č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22.10.2007 v znení neskorších zmien a č. 4509/34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23.10.2007 v znení neskorších zmien.

Konanie vo veci vydania súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení.

Prevádzka:		UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue, Duslo a.s., Šaľa VAR PCZ: 088 0027				
Čas prevádzky:		prevádzka: podľa externých objednávok technológia: diskontinuálna				
Zdroj /zariadenia vzniku emisií:		Expedícia DAM, DAMMAG, čpavkovej vody / Plnenie prepravných prostriedkov				
Merané zložky:		NH <sub>3</sub>				
Výsledky merania:		hmotnostná koncentrácia (ďalej len „C“) v mg/m <sup>3</sup> hmotnostný tok (ďalej len „HT“) v g/h				
Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (C) ; (HT) [mg/m <sup>3</sup> ] <sup>1)</sup> ; [g/h]	Maximum (C) ; (HT) [mg/m <sup>3</sup> ] <sup>1)</sup> ; [g/h]	Emisný limit (C) ; (HT) [mg/m <sup>3</sup> ] <sup>1), 2)</sup> ; [g/h]	Režim s najvyššími emisiami [áno/nie]	Upozornenie na súlad/nesúlad <sup>2)</sup>
NH <sub>3</sub> <sup>3)</sup>	3	15 ; 0,5	20 ; 0,7	30 ; 200	áno	súlad

<sup>1)</sup> Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: 0 °C, 101,3 kPa, suchý plyn.

<sup>2)</sup> Emisný limit (ďalej len „EL“), podmienky jeho platnosti a požiadavky dodržania určené v rozhodnutí SIŽP IŽP Bratislava, stále pracovisko Nitra č. 5621-29287/2016/lmr/370210505/Z29-SP zo dňa 20.09.2016.

<sup>3)</sup> Hmotnosť ZL vo vzorkách stanovená subdodávateľom EKOLAB s.r.o., Košice.

Periodické oprávnené meranie reprezentatívneho hmotnostného toku (RHT) podľa § 3 ods. 5 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. v platnom znení.

Prevádzka:		UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue, Duslo a.s., Šaľa VAR PCZ: 088 0027				
Čas prevádzky:		prevádzka: podľa externých objednávok technológia: diskontinuálna				
Číslo zdroja /zariadenia vzniku emisií:		Expedícia DAM, DAMMAG, čpavkovej vody / Plnenie prepravných prostriedkov				
Merané zložky:		NH <sub>3</sub>				
Výsledky merania:		reprezentatívny hmotnostný tok (ďalej len „RHT“) v g/h				
Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (RHT) [g/h]	Maximum (RHT) [g/h]	Emisný limit (RHT) [g/h]	Reprezentatívny režim [áno/nie]	Upozornenie na súlad/nesúlad
NH <sub>3</sub>	3	0,5	0,7	-	áno <sup>1)</sup>	-

<sup>1)</sup> Výsledky sú reprezentatívne pre režim prevádzky nastavený prevádzkovateľom. Sledovanie vybraných prevádzkových parametrov počas merania je uvedené v kapitole 5.

**Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad:** Správa o oprávnenom meraní emisií, výsledky oprávneného merania a názor o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania emisií s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.

Podľa § 20 ods. 8 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení je správa o výsledkoch oprávneného merania na úradné účely konania pred orgánmi ochrany ovzdušia alebo správnyimi orgánmi v integrovanom povoľovaní záväznou listinou.