

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISÍÍ

z filtračnej jednotky poz. č. 1279 v prevádzke Močovina 3,
spoločnosti DUSLO a.s., Šaľa

Názov akreditovaného skúšobného laboratória /
oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. a)
zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov:

EnviroTeam Slovakia s.r.o.,
Kukučínova 23, 040 01 Košice
IČO: 35957239

Číslo správy: **03/241/2018**

Dátum : 9.10.2018

Prevádzkovateľ: **DUSLO a.s.**
IČO: 35 826 487

Sídlo: Administratívna budova č. 1236,
927 03 Šaľa

Miesto / lokalita: **k.ú. Močenok**

Druh a účel oprávneného merania: Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit a hodnoty súvisiacej referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie podľa § 20 ods. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Objednávka: ZoD č. 2618562398

Dátum : 14. 06. 2018

Deň oprávneného merania: **15. 8. 2018**

Osoba zodpovedná za technickú stránku merania (vedúci technik) podľa § 20 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov:

Ing. **Miroslav Čarnický**, rok narodenia 1970
rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby
č. 03/2679/2007-3.1 v znení zmeny č. 3/37290/2009 zo dňa
17.12.2009

Správa obsahuje **6 strán**

7 príloh

Účel oprávneného merania: Prvé periodické oprávnené meranie údajov o dodržaní určeného emisného limitu pre TZL a NH₃ po zabehu technológie nového technologického zariadenia podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/ 2017 Z.z.; konanie vo veci žiadosti o súhlas na uvedenie stavby zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky podľa § 17 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.

SÚHRN

Prevádzka:	Duslo a.s., Administratívna budova č. 1236, Šaľa kategorizácia stacionárneho zdroja podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.: 4.28.1 VAR PCZ: 0880023
Čas prevádzky:	prevádzka: 24 h/deň, 7 dní/týždeň, technológia: emisne jednorežimová, kontinuálna, emisne ustálená
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:	Močovina 3
Merané zložky:	TZL, NH ₃
Výsledky merania:	hmotnostná koncentrácia zložky v odpadovom plyne (OP) v mg/m ³
Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií:	1.19.12 Filtračná jednotka, poz. č. 1279

Meraná zložka	N ³⁾	Priemerná hodnota (koncentrácia) [mg/m ³] ¹⁾	Maximálna hodnota (koncentrácia) [mg/m ³] ¹⁾	Emisný limit (koncentrácia) [mg/m ³] ^{1,2)}	Režim s najvyššími emisiami [áno/nie]	Upozornenie na súlad/nesúlad ²⁾
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:		Filtračná jednotka poz. č. 1279				
NH ₃	3	120	139	50	áno	nesúlad
TZL	3	1	2	50	áno	súlad

¹⁾ Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie : 101,3 kPa, 0 °C, suchý plyn

²⁾ Emisný limit, podmienky platnosti a dodržania určené integrovaným povolením (SIŽP Bratislava, stále pracovisko Nitra) č. 6411-36291/ 2017/Rum/370210805/Z31-SP zo dňa 21.11.2017.

³⁾ Počet jednotlivých meraní konkrétnej zložky odpadového plynu.

Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad.

Správa o oprávnenom meraní, výsledky oprávneného merania a názor o súlade / nesúlade objektu oprávneného merania s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.