

PREHL'ADOVÁ SCHÉMA ROZVÁDZAČA RS2 (doplnenie)

POZNÁMKY:

Rozvádzač RS2 je existujúci oceľoplechový rozvádzač  
krytie IP 40/20  
Pôvodná prístrojová náplň pre svetelné obvody sa demontuje.  
Pre nové svetelné obvody sa doplní nová prístrojová náplň podľa výkresu.

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S  
= 24V



OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kapitola 411)  
Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:  
základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A  
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená:  
ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

Ochranné opatrenie: MALÉ NAPÄTIE SELV a PELV (kapitola 414)  
Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2

-	-	-	-	-	-	-
Č. R.	DÁTUM	POPIS ZMENY	VYPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS
PEČIATKA A PODPIS:		PEČIATKA A PODPIS:		<div><div>LIGHTECH</div><div>PROJEKTY – INŽINIERING – AUDITY – OSVETLENIE</div><div>LIGHTECH, spol. s r.o. Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - SLOVAKIA tel: 00421 2 63 811 070 e-mail: lightech@lightech.sk http://www.lightech.sk</div></div>		
PROJEKČNÝ TÍM OSVETLENIE:	Ing. JURAJ GALL Ing. RICHARD KAČÍK Ing. JOZEF JANUŠKA	PROJEKČNÝ TÍM ELEKTROINŠTALÁCIA:	Ing. OLGA SEKEREŠOVÁ Ing. STANISLAV GAJDOŠ Ing. BRANISLAV VINCÚR MILOSLAV PÁLKA	DÁTUM:	10 / 2016	
				OKRES:	ŠAĽA	
				ČÍSLO ZÁKAZKY:	209-15	
ZODPOVEDNÝ PROJ. OSVETLENIE:	Ing. JURAJ GALL	ZODPOVEDNÝ PROJ. ELEKTROINŠTALÁCIA:	Ing. OLGA SEKEREŠOVÁ	STUPEŇ:	RPD	
INVESTOR:	DUSLO, a.s., 927 03 ŠAĽA	ČÍSLO PROJEKTU INVESTORA	6172 16 15 LIGHTECH	FORMÁT:	2 x 2 x A4	
AKCIA: 6172/O OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK				MIERKA:		
NÁZOV OBJEKTU: SOCIÁLNA BUDOVA				ČÍSLO OBJEKTU:	32-19	
				ARCHÍVNE ČÍSLO:	32-19-449	
PRÍLOHA: PREHL'ADOVÁ SCHÉMA ROZVÁDZAČA RS2				ČÍSLO PRÍLOHY:	F3	
Táto dokumentácia, vrátane všetkých príloh, sa stáva, po úhrade zmluvnej ceny, vlastníctvom investora okrem toho duševného vlastníctvom projektanta, ktoré má samostatne chránené podľa autorského zákona č.185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.“						

RIADKOVÁ SCHÉMA OVLÁDANIA VÝVODOV ROZVÁDZAČA RS2



VYPRACOVAL	Stanislav Gajdoš	6172/O OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK	<div>LIGHTECH</div> <div>Kominárska 2-4 831 04 Bratislava</div>	ROZVÁDZAČ RS2	ARCHÍVNE ČÍSLO		32-19-411	
DÁTUM	10/2016						Číslo revízie	Číslo výkresu
POČET LISTOV	2						0	F3
ČÍSLO LISTU	2							
		NÁZOV OBJEKTU	32-19					