



ROZVÁDZAČ RS1 (doplnenie)									
pr. obvod	kábel	spotrebič							
		existujúca prístrojová náplň							
podlažie +0,00									
WL101	H07 RN-F J 5	x 2,5	mm ²	svetlo +0,00 DALI 1					
WL102	H07 RN-F J 5	x 2,5	mm ²	svetlo +0,00 DALI 1					
WL103	H07 RN-F J 5	x 2,5	mm ²	svetlo +0,00 DALI 1					
WL104	H07 RN-F J 3	x 2,5	mm ²	svetlo vákuová odparka DALI 1					
WL105.1	H07 RN-F J 3	x 1,5	mm ²	svetlo núdzové cez kontakt FA101.1					
WL105.2	H07 RN-F J 3	x 1,5	mm ²	svetlo núdzové cez kontakt FA102.1					
WL106	napájanie riadiacej jednotky DALI								
WL107	napájanie riadiacej jednotky DALI								

LEGENDA ELEKTRO A POZNÁMKY - POZRI VÝKRES E1

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S = 24V

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kapitola 411)

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená: základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená: ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA (kapitola 412)

Základná ochrana je zabezpečená: základnou izoláciou Ochrana pri poruche je zabezpečená: prídavnou izoláciou, alebo Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená: zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami

Ochranné opatrenie: MALÉ NAPÄTIE SELV a PELV (kapitola 414)

Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2

POZNÁMKA:

Svietidlá a káblové rozvody vrátane uchytenia káblov sú nové! V rozvádzači RS1 sa doplní nová prístrojová náplň podľa výkresu "Přehľadová schéma rozvádzača RS1".

Č. R.	DÁTUM	POPIS ZMENY	VYPRACOVAL			PODPIS			KONTROLOVAL			PODPIS					
PEČIATKA A PODPIS:			PEČIATKA A PODPIS:			<div><div>LIGHTTECH</div><div>PROJEKTY – INŽINIERING – AUDITY – OSVETLENIE</div><div>LIGHTTECH, spol. s r.o. Kominárska 2.4, 831 04 Bratislava - SLOVAKIA tel: 00421 2 63 811 070 e-mail: lighttech@lighttech.sk http://www.lighttech.sk</div></div>											
PROJEKČNÝ TÍM OSVETLENIE:			Ing. JURAJ GALL Ing. RICHARD KAČÍK Ing. JOZEF JANUŠKA			PROJEKČNÝ TÍM ELEKTROINSTALÁCIA:			Ing. OLGA SEKEREŠOVÁ Ing. STANISLAV GAJDOŠ Ing. BRANISLAV VINCUR MILOSLAV PÁLKA			DÁTUM:			10 / 2016		
												OKRES:			ŠAČA		
ZODPOVEDNÝ PROJ. OSVETLENIE:			Ing. JURAJ GALL			ZODPOVEDNÝ PROJ. ELEKTROINSTALÁCIA:			Ing. OLGA SEKEREŠOVÁ			STUPEŇ:			RPD		
INVESTOR:			DUSLO, a.s., 927 03 ŠAČA			ČÍSLO PROJEKTU INVESTORA			6172 16 15 LIGHTTECH			FORMÁT:			6x A4		
AKCIA:																	
6172/O OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK																	
NÁZOV OBJEKTU:																	
LAD																	
PRÍLOHA:																	
PODLAŽIE +0,00																	
Táto dokumentácia, vrátane všetkých príloh, sa stáva, po uhrade zmluvnej ceny, vlastníctvom investora okrem toho duševného vlastníctvom projektanta, ktoré má samostatne chránené podľa autorského zákona č.185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov."																	