



ROZVÁDZAČ RS5 (doplnenie)

pr. Obvod	kábel	spotrebič
		podlažie +22,00m
WL501	H07 RN-F J 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	svetlo +22,00, DALI 3
WL502.1	H07 RN-F J 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	svetlo núdzové cez kontakt FA501
WL503		napájanie riadiacej jednotky DALI

POZNÁMKA:

Všetky svietidlá, káble a káblové trasy budú nové.  
V rozvážači RS5 sa doplní nová prístrojová náplň podľa výkresu F3 "Prehľadová schéma rozvážača RS5".

LEGENDA ELEKTRO A POZNÁMKY - POZRI VÝKRES E1

NAPŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S  
= 24V

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kapitola 411)

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:  
základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A  
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená:  
ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA (kapitola 412)

Základná ochrana je zabezpečená: základnou izoláciou  
Ochrana pri poruche je zabezpečená: prídavnou izoláciou, alebo

Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená:  
zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami

Ochranné opatrenie: MALÉ NAPÄTIE SELV a PELV (kapitola 414)

Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2

-	-	-	-	-	-
Č. R.	DÁTUM	POPIS ZMENY	VYPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL
PEČIATKA A PODPIS:		PEČIATKA A PODPIS:		LIGHTECH	
PROJEKČNÝ TÍM OSVETLENIE:		PROJEKČNÝ TÍM ELEKTROINŠTALÁCIA:		DÁTUM:	
Ing. JURAJ GALL Ing. RICHARD KAČÍK Ing. JOZEF JANUŠKA		Ing. OLGA SEKEREŠOVÁ Ing. STANISLAV GAJDOŠ Ing. BRANISLAV VINČUR MILOSLAV PÁLKA		10 / 2016	
ZODPOVEDNÝ PROJ. OSVETLENIE:		ZODPOVEDNÝ PROJ. ELEKTROINŠTALÁCIA:		OKRES:	
Ing. JURAJ GALL		Ing. OLGA SEKEREŠOVÁ		ŠAĽA	
INVESTOR:		ČÍSLO PROJEKTU INVESTORA		ČÍSLO ZÁKAZKY:	
DUSLO, a.s., 927 03 ŠAĽA		6172 16 15 LIGHTECH		209-15	
AKCIA:		MIERKA:		STUPEŇ:	
6172/O OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK		1:100		RPD	
NÁZOV OBJEKTU:		ČÍSLO OBJEKTU:		FORMÁT:	
SKLAD SUROVÍN NPK		32-21		3x A4	
PRÍLOHA:		ARCHÍVNE ČÍSLO:		ČÍSLO PRÍLOHY:	
Presýpacia veža, Pôdorys +22,00		32-21-411		E8	

Táto dokumentácia, vrátane všetkých príloh, sa stáva, po úhrade zmluvnej ceny, vlastníctvom investora okrem toho duševného vlastníctvom projektanta, ktoré má samostatne chránené podľa autorského zákona č.185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov."