

ROZVÁDZAČ RS100 (doplnenie)

pr. Obvod	kábel	spotrebič				
existujúca prístrojová náplň						
1NP						
WL101	H07 RN-F J 3	x 1,5	mm2	svetlo 1NP DALI		
WL102	H07 RN-F J 3	x 1,5	mm2	svetlo schodište cez schodišťový automat		
WL103	H07 RN-F J 3	x 1,5	mm2	svetlo 2NP DALI		
WL104	H07 RN-F J 3	x 1,5	mm2	svetlo AdBlue		
WL105.1	H07 RN-F J 3	x 1,5	mm2	svetlo núdzové cez kontakt FA102		
WL106	napájanie riadiacej jednotky DALI					
2NP						
WL201	H07 RN-F J 3	x 1,5	mm2	svetlo 2NP DALI		
3NP						
WL301	H07 RN-F J 3	x 1,5	mm2	svetlo 3NP DALI		
4NP						
WL401	H07 RN-F J 3	x 1,5	mm2	svetlo 4NP DALI		

LEGENDA ELEKTRO A POZNÁMKY - POZRI VÝKRES E1

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S

OCHRANA PRED ZĀSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPĀJANIA (kapitola 411)




Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená: základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A  
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená: ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITĀ ALEBO ZOSILENĀ IZOLĀCIA (kapitola 412)

Základná ochrana je zabezpečená: základnou izoláciou  
Ochrana pri poruche je zabezpečená: prídavnou izoláciou, alebo  
Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená: zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami

POZNĀMKA:

Všetky svietidlá a káble budú nové.  
V rozvážači RS100 sa doplní nová prístrojová náplň podľa výkresu "Prehľadová schéma rozvážača RS100".

-	-	-	-	-	-	-	
Č. R.	DÁTUM	POPIS ZMENY	VYPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	
PEČIATKA A PODPIS: 			PEČIATKA A PODPIS: 		<div> PROJEKTY – INŽINIERING – AUDITY – OSVETLENIE  LIGHTECH, spol. s r.o. Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - SLOVAKIA tel: 00421 2 63 811 070 e-mail: lightech@lightech.sk http://www.lightech.sk</div>		
PROJEKČNÝ TÍM OSVETLENIE:		Ing. JURAJ GALL Ing. RICHARD KAČÍK Ing. JOZEF JANUŠKA	PROJEKČNÝ TÍM ELEKTROINŠTALÁCIA:		Ing. OĽGA SEKEREŠOVÁ Ing. STANISLAV GAJDOŠ Ing. BRANISLAV VINCÚR MILOSLAV PÁLKA		
ZODPOVEDNÝ PROJ. OSVETLENIE:		Ing. JURAJ GALL	ZODPOVEDNÝ PROJ. ELEKTROINŠTALÁCIA:		Ing. OĽGA SEKEREŠOVÁ		
INVESTOR:		DUSLO, a.s., 927 03 ŠAĽA	ČÍSLO PROJEKTU INVESTORA		6172 16 15 LIGHTECH		
AKCIA: <b>6172/O OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK</b>						DÁTUM:	10 / 2016
NÁZOV OBJEKTU:  <b>AdBlue</b>						OKRES:	ŠAĽA
						ČÍSLO ZÁKAZKY:	209-15
						STUPEŇ:	RPD
PRÍLOHA:  <b>1. NADZEMNÉ PODLAŽIE</b>						FORMÁT:	2x A4
						MIERKA:	1:100
						ČÍSLO OBJEKTU:	32-19/c
						ARCHÍVNE ČÍSLO:	32-19-449
						ČÍSLO PRÍLOHY:	<b>E18</b>
Táto dokumentácia, vrátane všetkých príloh, sa stáva, po úhrade zmluvnej ceny, vlastníctvom investora okrem toho duševného vlastníctvom projektanta, ktoré má samostatne chránené podľa autorského zákona č.185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.“							