

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

POZNÁMKY:

Rozvádzač RS3 je existujúci a bude doplnený o novú prístrojovú náplň.

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S
2=24V DC

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kapitola 411)
Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:
základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená:
ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche


Ochranné opatrenie: MALÉ NAPÄTIE SELV A PELV (kapitola 414)
Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2.


Výkres F3 je spracovaný podľa výkresu č. E-07 až E-09, zák.č. 6498, Oprava osvetlenia kruhových skladov expedície UGL

Pôvodná zostava rozvádzača v nezmenenej podobe je kvôli kompletnosti uvedená na liste 2 , 3 a 4 tohoto dokumentu.


Existujúca prístrojová náplň zostáva, odpojené budú káble WL031-WL040, WS034, WS036-WS040.

Nová prístrojová náplň je zakreslená na liste 5, 6 a 7.


-	-	-	-	-	-	-
Č. R.	DÁTUM	POPIS ZMENY	VYPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS
PEČIATKA A PODPIS: 			PEČIATKA A PODPIS:		<div>LIGHTECH PROJEKTY – INŽINIERING – AUDITY – OSVETLENIE LIGHTECH, spol. s r.o. Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - SLOVAKIA tel: 00421 2 63 811 070 e-mail: lightech@lightech.sk http://www.lightech.sk</div>	
PROJEKČNÝ TÍM OSVETLENIE:	Ing. JURAJ GALL Ing. RICHARD KAČÍK Ing. JOZEF JANUŠKA	PROJEKČNÝ TÍM ELEKTROINŠTALÁCIA:	Ing. OLGA SEKEREŠOVÁ Ing. STANISLAV GAJDOŠ Ing. BRANISLAV VINCÚR MILOSLAV PÁLKA	DÁTUM:	10 / 2016	
				OKRES:	ŠAĽA	
				ČÍSLO ZÁKAZKY:	209-15	
ZODPOVEDNÝ PROJ. OSVETLENIE:	Ing. JURAJ GALL	ZODPOVEDNÝ PROJ. ELEKTROINŠTALÁCIA:	Ing. OLGA SEKEREŠOVÁ	STUPEŇ:	RPD	
INVESTOR:	DUSLO, a.s., 927 03 ŠAĽA	ČÍSLO PROJEKTU INVESTORA	6172 16 15 LIGHTECH	FORMÁT:	7 x 2 x A4	
AKCIA: 6172/O OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK NÁZOV OBJEKTU: SKLADY VÝROBKOV NPK A DOPRAVA SUROVÍN PRÍLOHA: PREHLADOVÁ SCHÉMA ROZVÁDZAČA RS3				MIERKA:		
				ČÍSLO OBJEKTU:	32-20	
				ARCHÍVNE ČÍSLO:	32-20-412	
				ČÍSLO PRÍLOHY:	F3	
Táto dokumentácia, vrátane všetkých príloh, sa stáva, po úhrade zmluvnej ceny, vlastníctvom investora okrem toho duševného vlastníctvom projektanta, ktoré má samostatne chránené podľa autorského zákona č.185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.						



VYPRACOVAL	Ol'ga Sekerešová	6172/O OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK	LIGHTECH Kominárska 2-4 831 04 Bratislava	ROZVÁDZAČ RS3	ARCHÍVNE ČÍSLO	32-20-412	
DÁTUM	08/2016					Číslo revízie	Číslo výkresu
POČET LISTOV	2					0	F3
ČÍSLO LISTU	7						
NÁZOV OBJEKTU 32-20							



VYPRACOVAL	Ol'ga Sekerešová	6172/O OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK	LIGHTECH	ROZVÁDZAČ RS3	ARCHÍVNE ČÍSLO		32-20-412	
DÁTUM	08/2016						Číslo revízie	Číslo výkresu
POČET LISTOV	3						0	F3
ČÍSLO LISTU	7							



VYPRACOVAL	Ol'ga Sekerešová	6172/O OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK	LIGHTECH	Kominárska 2-4 831 04 Bratislava	ROZVÁDZAČ RS3	ARCHÍVNE ČÍSLO		32-20-412	
DÁTUM	10/2016							Číslo revízie	Číslo výkresu
POČET LISTOV	6							0	F3
ČÍSLO LISTU	7								
						NÁZOV OBJEKTU 32-20			

