

Všetky svietidlá, káble a káblové trasy budú nové.
V rozvádzači RS5 sa doplní nová prístrojová náplň podľa výkresu F3 "Přehľadová schéma rozvádzača RS5".


NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S
= 24V

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kapitola 411)

Ochranné opatrenie: DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA (kapitola 412)

Ochranné opatrenie: MALÉ NAPÄTIE SELV a PELV (kapitola 414)

Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2



pr. Obvod	kábel	spotrebič
podlažie +0,00m		
WL201	H07 RN-F J 3 x 1,5 mm ²	svetlo +0,00, DALI 2
WL202.1	H07 RN-F J 3 x 1,5 mm ²	svetlo núdzové cez kontakt FA201

Táto dokumentácia, vrátane všetkých príloh, sa stáva, po úhrade zmluvnej ceny, vlastníctvom investora okrem toho duševného vlastníctvom projektanta, ktoré má samostatne chránené podľa autorského zákona č.185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.“