

B) SPRIEVODNÁ SPRÁVA

AKCIA: 6172/O OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK
 INVESTOR: DUSLO, A.S., 927 03 ŠAĽA
 ZODP. PROJ. OSV.: ING. JURAJ GALL
 VYPRACOVAL: ING. JURAJ GALL, ING. RICHARD KAČÍK, ING. JOZEF JANUŠKA
 ZODP. PROJ. ELE.: ING. OLĽGA SEKEREŠOVÁ
 VYPRACOVAL: ING. OLĽGA SEKEREŠOVÁ
 DOKUMENTÁCIA: RPD
 DÁTUM: 08/2016
 ČASŤ: ELEKTROINŠTALÁCIA A OSVETLENIE

Arch. č.: I. ETAPA	Názov objektu: I. ETAPA – VÝZVA 4.1.2.A SIEA	1	2	3	4	5	Strana: 1	Strán: 3

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Duslo, a. s.

Sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236

Adresa: 927 03 Šaľa

zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10393/T

Oprávnení konať v mene spoločnosti:

Ing. Petr Bláha, podpredseda predstavenstva

Ing. Roman Protuš, člen predstavenstva

IČO: 35 826 487

DIČ: 2021607984

IČ DPH: SK2021607984

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Galanta

Číslo účtu: 207-132/0200

IBAN: SK92 0200 0000 0000 0020 7132

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telef. č.: 031/775/4151, 2653

Fax. č.: 031/775/3045, 3044

E-mail: peter.nemeth@duslo.sk

2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A PREVÁDZKU (UŽIVANIE) DOKONČENEJ STAVBY

Projektová dokumentácia rieši obnovu osvetlenia výrobných jednotiek. Obnova osvetlenia je riešená ako výmena svietidiel, svetelných zdrojov, čiastočne rozvodov, káblových trás, rozvádzačov.

Prevažná väčšina obnovovaných svietidiel je na pôvodných pozíciách existujúcich svietidiel. V častiach objektov, kde neboli dodržané požiadavky vyplývajúce z normy STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorne pracoviská, normy STN EN 12464-2 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská a vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z.z. je svetelná sústava doplnená o nové svietidlá.

Svetelná sústava bude tvorená prevažne svietidlami s LED modulmi, riadiacimi prvkami pre ovládanie osvetlenia, potrebnými istiacimi prvkami sústavy osvetlenia.

3 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

ZoD 2215 08 0105 zo dňa 21.10.2015

Dostupná existujúca dokumentácia predmetných objektov

Prehliadka existujúcich objektov

Porady medzi pracovníkmi DUSLO a.s. a pracovníkmi LIGHTTECH spol. s r.o.

4 ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY

Dokumentácia je členená na tieto objekty:

Objekt 31-02: Mlynica dolomitu

Objekt 32-08: Baliareň a expedícia LAV – liadku amónnovápennatého

Objekt 32-19: Výrobná kombinovaných hnojív NPK – UGL, Výroba AdBlue, Výrobná

DAM Objekt 32-20: Sklad výrobkov NPK a doprava surovín

Objekt 32-21: Sklad surovín NPK

Objekt 32-39: LAD

5 PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Užívateľom aj prevádzkovateľom riešených objektov je a aj bude DUSLO a.s.

6 TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY

Predpokladané termíny začatia a ukončenia stavby sú: 05/2017 – 12/2017

Vypracoval: Ing. Juraj Gall
Kontroloval: Ing. Richard Kačík
Kontroloval: Ing. Jozef Januška