




Pôdorys +7,25m



Pôdorys +3,65m



Pôdorys +0,00m



POZNÁMKA:

Všetky svietidlá a káble budú nové.  
Hlavné káblové trasy zostávajú pôvodné, prepoje od rozbočovacích krabíc k svietidlám budú nové.  
V rozvádzači RS3 sa doplní nová prístrojová náplň podľa výkresu F3 "Prehľadová schéma rozvádzača RS3".

LEGENDA ELEKTRO A POZNÁMKY - POZRI VÝKRES E1

NAPŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S  
= 24V

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kapitola 411)

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:  
základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A  
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená:  
ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA (kapitola 412)

Základná ochrana je zabezpečená: základnou izoláciou  
Ochrana pri poruche je zabezpečená: prídavnou izoláciou, alebo  
Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená:  
zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami

Ochranné opatrenie: MALÉ NAPÄTIE SELV a PELV (kapitola 414)

Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2

-	-	-	-	-	-	-
Č. R.	DÁTUM	POPIS ZMENY	VYPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS
PEČIATKA A PODPIS:		PEČIATKA A PODPIS:	<div>LIGHTECH</div> <div>PROJEKTY – INŽINIERING – AUDITY – OSVETLENIE</div> <div>LIGHTECH, spol. s r.o. Kominárska 2,4. 831 04 Bratislava - SLOVAKIA tel: 00421 2 63 811 070 e-mail: lighttech@lighttech.sk http://www.lighttech.sk</div>			
PROJEKČNÝ TÍM OSVETLENIE:	Ing. JURAJ GALL Ing. RICHARD KAČÍK Ing. JOZEF JANUŠKA	PROJEKČNÝ TÍM ELEKTROINŠTALÁCIA:	Ing. OLGA SEKEREŠOVÁ Ing. STANISLAV GAJDOŠ Ing. BRANISLAV VINČUR MILOSLAV PÁLKA	DÁTUM:	08 / 2016	
ZODPOVEDNÝ PROJ. OSVETLENIE:	Ing. JURAJ GALL	ZODPOVEDNÝ PROJ. ELEKTROINŠTALÁCIA:	Ing. OLGA SEKEREŠOVÁ	OKRES:	ŠAĽA	
INVESTOR:	DUSLO, a.s., 927 03 ŠAĽA	ČÍSLO PROJEKTU INVESTORA	6172 16 15 LIGHTECH	ČÍSLO ZÁKAZKY:	209-15	
AKCIA:		6172/O OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK		STUPEŇ:	RPD	
NÁZOV OBJEKTU:		Sklady výrobkov NPK a doprava surovín		FORMÁT:	3x A4	
PRÍLOHA:		TRIEDIAREŇ - Pôdorys +0,00, +3,65, +7,25m		MIERKA:	1:50	
Táto dokumentácia, vrátane všetkých príloh, sa stáva, po úhrade zmluvnej ceny, vlastníctvom investora okrem toho duševného vlastníctvom projektanta, ktoré má samostatne chránené podľa autorského zákona č.185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov."				ČÍSLO OBJEKTU:	32-20	
				ARCHÍVNE ČÍSLO:	32-20-412	
				ČÍSLO PRÍLOHY:	E6	