



LEGENDA ELEKTRO A POZNÁMKY - POZRI VÝKRES E1

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S  
= 24V

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPĀJANIA (kapitola 411)

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:  
základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A  
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená:  
ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA (kapitola 412)

Základná ochrana je zabezpečená: základnou izoláciou  
Ochrana pri poruche je zabezpečená: prídavnou izoláciou, alebo  
Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená:  
zosílenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami

Ochranné opatrenie: MALÉ NAPĀTIE SELV a PELV (kapitola 414)

Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2

POZNÁMKA:

Všetky svietidlá a kábelové rozvody vrátane uchytenia káblov sú nové!  
V rozvádzači RS1 sa doplní nová prístrojová náplň podľa výkresu  
"Přehľadová schéma rozvadača RS1".

Č. R.	DÁTUM	POPIS ZMENY	VYPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS
PEČIATKA A PODPIS:			PEČIATKA A PODPIS:		<b>LIGHTTECH</b> PROJEKTY – INŽINIERING – AUDIT – OSVETLENIE LIGHTTECH, spol. s r.o. Kornárska 2/4, 831 04 Bratislava – SLOVAKIA tel: 00421 2 63 811 070 e-mail: lighttech@lighttech.sk http://www.lighttech.sk	
PROJEKČNÝ TÍM OSVETLENIE:	Ing. JURAJ GALL Ing. RICHARD KAČÍK Ing. JOZEF JANUŠKA		PROJEKČNÝ TÍM ELEKTROINŠTALÁCIA:	Ing. OLGA SEKEREŠOVÁ Ing. STANISLAV GAJDOS Ing. BRANISLAV VINČUR MILOSLAV PÁLKA		DÁTUM: 10 / 2016
ZODPOVEDNÝ PROJ. OSVETLENIE:	Ing. JURAJ GALL		ZODPOVEDNÝ PROJ. ELEKTROINŠTALÁCIA:	Ing. OLGA SEKEREŠOVÁ		OKRES: ŠALA
INVESTOR:	DUSLO, a.s., 927 03 ŠALA		ČÍSLO PROJEKTU INVESTORA	6172 16 15 LIGHTTECH		ČÍSLO ZÁKADKY: 209-15
AKCIA:	6172/O OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK		STUPEŇ:	RPD		FORMÁT: 6x A4
NÁZOV OBJEKTU:	VÝROBNA KOMBINOVANÝCH HNOJÍV NPK - UGL		MIERKA:	1:100		ČÍSLO OBJEKTU: 32-19/a
PRÍLOHA:	PODLAŽIE +12,60m		ARCHÍVNE ČÍSLO:	32-19-449		ČÍSLO PRÍLOHY: E5

Táto dokumentácia, vrátane všetkých príloh, sa stáva, po uhrade zmluvnej ceny, vlastníctvom investora okrem toho duševného vlastníctvom projektanta, ktoré má samostatne chránené podľa autorského zákona č.185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov."