

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV Č. 32-19/2010

VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU PODĽA

STN 33 0300:2001 A STN 33 2000-3

V Šali dňa 5.10.2010

Zloženie komisie :

Predseda : Bc. Viliam Demeter -vedúci prevádzky UGL a DAM
Duslo, a.s.

Členovia :

- Ing. Ján Bako - elektrotechnik špecialista
- p. Bohuslav Lenčoš - technik PO Duslo a.s.
- Ing. Roman Gašparík - elektrotechnik špecialista
-

Názov akcie : Cechová budova UGL objekt č. 32-19

NN rozvodňa a súvisiace priestory

Použité podklady :

STN 33 2000-3

STN 33 0300:2001

1. POPIS OBJEKTU

Objekt 32-19 (Časť nn rozvodňa a súvisiace priestory)

Jedná sa o jestvujúci murovaný prízemný objekt. Strecha plochá ,pokrytá asfaltovými hydroizolačnými pásmi.

Úprava povrchov : vnútorné omietky stien a stropov sú vápenno - cementové štukové.

Podlahy sú riešené ako keramická dlažba ,resp. PVC krytina.

Vetranie objektu -prirodzené.

Účel využitia dotknutých priestorov –nn rozvodňa, sklad a priestor aku batérií (baterkáreň)

2. VETRANIE

Riešený vnútorný priestor objektu (nn rozvodňa,sklad,chodba a baterkáreň) je určený ako uzatvorený priestor s prirodzenou výmenou vzduchu menej ako 3-násobok.

Vonkajšie súvisiace priestory- vonkajší priestor s prirodzeným vetraním

Strecha -vonkajší priestor s prirodzeným vetraním.

3. KONTROLA CHODU ZARIADENIA

Objekt a súvisiace priestory sú pod pravidelným odborným dozorom (1x denne)

4. ROZHODNUTIE:

Komisia rozhodla v zmysle článkov STN 33 0300 a STN 33 2000-3 nasledovne:

Miestnosti:

Vid' nasledujúce tabuľky.

5 PRÍLOHA:

1.) Tabuľky vonkajších vplyvov

2.) Dispozičné riešenie objektu s vyznačením miestností (číslo ,účel využitia ,prostredie)

Objekt 32-19 Dispozícia (v.č.1)

5.10.2010

Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 32-19/2010