



ROZVÁDZAČ RS5 (doplnenie)

pr. Obvod	kábel	spotrebič	
podlažie +1,80m			
WL301	H07 RN-F J 3	x 1,5 mm <sup>2</sup>	svetlo +1,80, DALI 2
WL302	H07 RN-F J 3	x 1,5 mm <sup>2</sup>	svetlo +1,80, DALI 2
WL303.1	H07 RN-F J 3	x 1,5 mm <sup>2</sup>	svetlo núdzové cez kontakt FA301
WL303.2	H07 RN-F J 3	x 1,5 mm <sup>2</sup>	svetlo núdzové cez kontakt FA302

POZNÁMKA:

Všetky svietidlá, káble a káblové trasy budú nové.  
V rozvádzači RS5 sa doplní nová prístrojová náplň podľa výkresu F3 "Prehľadová schéma rozvádzača RS5".

LEGENDA ELEKTRO A POZNÁMKY - POZRI VÝKRES E1

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S  
= 24V

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPĀJANIA (kapitola 411)

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená: základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A  
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená: ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA (kapitola 412)

Základná ochrana je zabezpečená: základnou izoláciou  
Ochrana pri poruche je zabezpečená: prídavnou izoláciou, alebo  
Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená: zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami

Ochranné opatrenie: MALÉ NAPĀTIE SELV a PELV (kapitola 414)

Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2

-	-	-	-	-	-	-
Č. R.	DÁTUM	POPIS ZMENY	VYPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS
PEČIATKA A PODPIS:			PEČIATKA A PODPIS:		<div><div>LIGHTTECH</div><div>PROJEKTY – INŽINIERING – AUDITY – OSVETLENIE</div><div>LIGHTTECH, spol. s r.o. Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - SLOVAKIA tel: 00421 2 63 811 070 e-mail: lighttech@lighttech.sk http://www.lighttech.sk</div></div>	
PROJEKČNÝ TÍM OSVETLENIE:		Ing. JURAJ GALL Ing. RICHARD KAČÍK Ing. JOZEF JANUŠKA	PROJEKČNÝ TÍM ELEKTROINŠTALÁCIA:		DÁTUM:	10 / 2016
			Ing. OLĽGA SEKEREŠOVÁ Ing. STANISLAV GAJDOŠ Ing. BRANISLAV VINCÚR MILOSLAV PÁLKA		OKRES:	ŠAĽA
ZODPOVEDNÝ PROJ. OSVETLENIE:		Ing. JURAJ GALL	ZODPOVEDNÝ PROJ. ELEKTROINŠTALÁCIA:		ČÍSLO ZÁKAZKY:	209-15
INVESTOR:		DUSLO, a.s., 927 03 ŠAĽA	ČÍSLO PROJEKTU INVESTORA		STUPEŇ:	RPD
			6172 16 15 LIGHTTECH		FORMÁT:	3x A4
AKCIA: 6172/O OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK					MIERKA:	1:100
NÁZOV OBJEKTU:  SKLAD SUROVÍN NPK					ČÍSLO OBJEKTU:	32-21
					ARCHÍVNE ČÍSLO:	32-21-411
					PRÍLOHA:  Presýpacia veža, Pôdorys +1,80	
					ČÍSLO PRÍLOHY:	E6

Táto dokumentácia, vrátane všetkých príloh, sa stáva, po úhrade zmluvnej ceny, vlastníctvom investora okrem toho duševného vlastníctvom projektanta, ktoré má samostatne chránené podľa autorského zákona č.185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.“