

ROZVÁDZAČ R01 (doplnenie)

pr. obvod	kábel	spotrebič
		existujúca prístrojová náplň
		podlažie +13,50
WL501	CYKY J 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	svetlo schodište cez schodiskový automat
WL502	CYKY J 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	svetlo +13,50 pohyb. senzor a lokálne DALI
WL503.1	CYKY J 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	svetlo núdzové cez kontakt FA501.1
WL503.2	CYKY J 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	svetlo núdzové cez kontakt FA502.1

LEGENDA ELEKTRO A POZNÁMKY - POZRI VÝKRES E1

NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kapitola 411)




Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená: základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A  
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená: ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA (kapitola 412)

Základná ochrana je zabezpečená: základnou izoláciou  
Ochrana pri poruche je zabezpečená: prídavnou izoláciou, alebo  
Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená: zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami

POZNÁMKA:

Svietidlá a káblové rozvody vrátane uchytenia káblov sú nové!  
V rozvádzači R01 sa doplní nová prístrojová náplň podľa výkresu "Prehľadová schéma rozvádzača R01".

-	-	-	-	-	-	-
Č. R.	DÁTUM	POPIS ZMENY	VYPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS
PEČIATKA A PODPIS: 			PEČIATKA A PODPIS: 		<div> PROJEKTY – INŽINIERING – AUDITY – OSVETLENIE  LIGHTECH, spol. s r.o. Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - SLOVAKIA tel: 00421 2 63 811 070 e-mail: lightech@lightech.sk http://www.lightech.sk</div>	
PROJEKČNÝ TÍM OSVETLENIE:	Ing. JURAJ GALL Ing. RICHARD KAČÍK Ing. JOZEF JANUŠKA		PROJEKČNÝ TÍM ELEKTROINŠTALÁCIA:	Ing. OĽGA SEKEREŠOVÁ Ing. STANISLAV GAJDOŠ Ing. BRANISLAV VINCUR MILOSLAV PÁLKA		DÁTUM: 10 / 2016
ZODPOVEDNÝ PROJ. OSVETLENIE:	Ing. JURAJ GALL		ZODPOVEDNÝ PROJ. ELEKTROINŠTALÁCIA:	Ing. OĽGA SEKEREŠOVÁ		OKRES: ŠAĽA
INVESTOR:	DUSLO, a.s., 927 03 ŠAĽA		ČÍSLO PROJEKTU INVESTORA	6172 16 15 LIGHTECH		ČÍSLO ZÁKAZKY: 209-15
AKCIA: 6172/O OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK				STUPEŇ: RPD		FORMÁT: 2x A4
NÁZOV OBJEKTU: LAD - SOCIÁLNE PRIESTORY				MIERKA: 1:100		ČÍSLO OBJEKTU: 32-39
PRÍLOHA: PRÍZEMIE				ARCHÍVNE ČÍSLO: 32-39-445		ČÍSLO PRÍLOHY: E2

Táto dokumentácia, vrátane všetkých príloh, sa stáva, po úhrade zmluvnej ceny, vlastníctvom investora okrem toho duševného vlastníctvom projektanta, ktoré má samostatne chránené podľa autorského zákona č.185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.“