

LEGENDA ELEKTRO A POZNÁMKY - POZRI VÝKRES E1

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S
= 24V

OCHRANA PRED ZĀSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPĀJANIA (kapitola 411)

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:
základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená:
ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITĀ ALEBO ZOSILENĀ IZOLĀCIA (kapitola 412)




Základná ochrana je zabezpečená: základnou izoláciou
Ochrana pri poruche je zabezpečená: prídavnou izoláciou, alebo
Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená:
zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami

Ochranné opatrenie: MALÉ NAPĀTIE SELV a PELV (kapitola 414)

Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2

POZNĀMKA:

Všetky svietidlá a káble budú nové.
V rozvážači RS100 sa doplní nová prístrojová náplň podľa výkresu "Prehľadová
schéma rozvážača RS100".

-	-	-	-	-	-	-
Č. R.	DÁTUM	POPIS ZMENY	VYPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS
PEČIATKA A PODPIS: 			PEČIATKA A PODPIS: 		<div> PROJEKTY – INŽINIERING – AUDITY – OSVETLENIE LIGHTECH, spol. s r.o. Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - SLOVAKIA tel: 00421 2 63 811 070 e-mail: lightech@lightech.sk http://www.lightech.sk</div>	
PROJEKČNÝ TÍM OSVETLENIE:		Ing. JURAJ GALL Ing. RICHARD KAČÍK Ing. JOZEF JANUŠKA	PROJEKČNÝ TÍM ELEKTROINŠTALÁCIA:		Ing. OĽGA SEKEREŠOVÁ Ing. STANISLAV GAJDOŠ Ing. BRANISLAV VINCÚR MILOSLAV PÁLKA	<div>DÁTUM: 10 / 2016</div> <div>OKRES: ŠAĽA</div> <div>ČÍSLO ZÁKAZKY: 209-15</div>
ZODPOVEDNÝ PROJ. OSVETLENIE:		Ing. JURAJ GALL	ZODPOVEDNÝ PROJ. ELEKTROINŠTALÁCIA:		Ing. OĽGA SEKEREŠOVÁ	<div>STUPEŇ: RPD</div> <div>FORMÁT: 2x A4</div>
INVESTOR:		DUSLO, a.s., 927 03 ŠAĽA	ČÍSLO PROJEKTU INVESTORA		6172 16 15 LIGHTECH	<div>MIERKA: 1:100</div> <div>ČÍSLO OBJEKTU: 32-19/c</div> <div>ARCHÍVNE ČÍSLO: 32-19-449</div>
AKCIA: 6172/O OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK						ČÍSLO PRÍLOHY: E16
NÁZOV OBJEKTU: DAM						
PRÍLOHA: 3. NADZEMNÉ PODLAŽIE						
Táto dokumentácia, vrátane všetkých príloh, sa stáva, po úhrade zmluvnej ceny, vlastníctvom investora okrem toho duševného vlastníctvom projektanta, ktoré má samostatne chránené podľa autorského zákona č.185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.“						